

Отметка о размещении (дата и учетный номер)
сведений о профилактическом визите в едином
реестре контрольных (надзорных) мероприятий,
Дата: 17.02.2023 г.

Учетный номер: 24230061000205113732

QR-код <*>



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 227-71-99 (onkvot@mchskrsk.ru)**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Рыбинскому району
663960, г. Заозёрный, улица Фабричная, дом 8^И, тел. 2-03-12, (ondrib@mchskrsk.ru)**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 24230061000205113732/1

(первая цифра номер профилактического мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 – собственник, 2 – арендатор, 3 – должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
"Александровский детский сад "Светлячок"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводился профилактический визит)

Во исполнение плана профилактических визитов, включенных в программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностями на 2023 год, утверждённую распоряжением Главного управления от 27.12.2022 № 443 "О распределении обязанностей по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям ..." (размещено на официальном сайте Главного управления в сети интернет).

в период с "20" марта 2023 г. по "20" марта 2023 г.

Государственным инспектором Рыбинского района по пожарному надзору Бугаевым Иваном Александровичем

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведен: профилактический визит в отношении объекта контроля, которым владеет и (или) пользуется Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Александровский детский сад "Светлячок", расположенного по адресу: Красноярский край, с. Александровка, ул. Советская, 56Б (высокий риск).

(профилактические мероприятия)

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица: заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Александровский детский сад "Светлячок" Филон Людмила Ивановна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в профилактическом визите)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с пунктом 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 г. №336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требования пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты автоматическая пожарная сигнализация эксплуатируется сверх срока службы, без ежегодного проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (сигнализация смонтирована в 2005 году).	В соответствии с пунктом 54 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479: При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	01.03.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

"Александровский детский сад

"Светлячок" Филон Л.И.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Государственный инспектор Рыбинского района по пожарному надзору, Бугаев И.А.,

старший лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



" 20 " марта 2023 г.